

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BRP234421

CONFERIDO AO SOLICITANTE

ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 00.441.012/0001-51

RUA AGOSTINHO MOCELIN, 81 – FERRARI – CEP: 83606-310 – CAMPO LARGO - PR - BRASIL

FABRICANTE: MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

NO. 299 EAST CHANGHONG ROAD, DEQING ECONOMIC ZONE – WUKANG – DEQING - CHINA

REPRESENTANTE LEGAL: ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 00.441.012/0001-51

RUA AGOSTINHO MOCELIN, 81 – FERRARI – CEP: 83606-310 – CAMPO LARGO - PR - BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR NM 60898:2004 E PORTARIA INMETRO N°348 DE 13/09/2007

Escopo de fornecimento

DISJUNTORES

Data de Início deste Ciclo: 23 DE MARÇO DE 2015.

Certificado válido até: 22 DE MARÇO DE 2018.


Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Contrato de Certificação de Produto: BR.1973388.

Data de Aprovação Original: 23 DE MARÇO DE 2015.

Data: 13 DE NOVEMBRO DE 2017.


Washington Luiz
Coordenador Técnico Certificação de Produto
Bureau Veritas Certification
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar
Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (11) 2655 - 9000 / (11) 2655 - 9322
www.bureauveritascertification.com.br



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado n° OCP-0018.



**BUREAU
VERITAS**

1711131656001

Certificado de Conformidade

BRP234421

Escopo de fornecimento

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DT3-E

Tensões Nominais / N° de Pólos / Capacidade de Interrupção
230-400V~ (1P) e 400V~ (2P e 3P)/ 1P, 2P e 3P / Icn=Ics=3kA

Distância de Grade: 45mm / Atuação Instantânea: “C”

Frequência: 50/60Hz / Temperatura de Referência: 30°C

Série Homogênea 1 – Correntes Nominais: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A e 63A.

“Esta autorização está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado”

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Data da auditoria no fabricante: 11/02/2015

Relatórios de ensaios: n° MXG-11DE0026ITSP de 01/12/2011, n° MXG-11NO0907ICSP de 30/11/2011 e n° B140064 de 18/11/2014 emitido por Low-Voltage Apparatus Laboratory (Wenzhou) (CNAS L3258).

HISTORICO DE REVISÕES	
DATA	DESCRIÇÃO
23/03/2015	Emissão inicial.
12/11/2015	Correção do certificado eliminando 4P
13/11/2017	Atualização do nome do fabricante

Data de Emissão: 13 DE NOVEMBRO DE 2017.